

Action de l'inspection

Bilan et perspectives

Comité de suivi de site (CSS)

**Centre de production thermique
EDF Porcheville**

Didier LETERTRE – DRIEE / UT 78

5 mai 2015



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Introduction

- Bilan des contrôles
- Actualités 2014-2015
- Perspectives



Bilan des contrôles



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Bilan des contrôles

- **Contrôles des rejets atmosphériques :**
 - Tranche 1 : mars 2014 – résultats conformes
 - Tranche 2 : avril 2014 – résultats conformes
 - Tranche 3 : février 2015 – résultats conformes
 - Tranche 4 : non effectué

- **Contrôle des rejets aqueux :**
 - Effluents industriels : septembre 2014 - résultats conformes

Bilan des contrôles

- **Visite d'inspection du 7 octobre 2014 : thèmes abordés**
 - Suites données par l'exploitant à l'inspection du 05/11/2013
 - Prescriptions de l'arrêté ministériel du 03/10/2010 relatif au stockage en réservoirs aériens de liquides inflammables, notamment le titre VI relatif à la défense contre l'incendie
 - Prescriptions de l'arrêté ministériel du 04/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels, notamment la section 1 relative à la prévention des risques liés au vieillissement des certains équipements
 - Prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12/07/2012, notamment les articles 7.4.2 et 7.4.4 concernant les mesures de maîtrise des risques

Bilan des contrôles

- **Visite d'inspection du 7 octobre 2014 : conclusions**
 - Suite d'inspection 2013 : **3 non-conformités soldées**
(report d'alarme H2, procédures de certification des mesures d'émissions atmosphériques, analyse du risque foudre)
 - Prescriptions de l'AM du 03/10/2010 : **2 non-conformités**
(modification du POI pour intégrer les conduites à tenir en cas de situations dégradées, vérification des volumes de rétention eu égard aux différences identifiées dans les documents POI – ED2012 – États initiaux cf AM du 04/10/2010)
 - Prescriptions de l'AM du 04/10/2010 : **2 non-conformités**
(remarques et compléments concernant les états initiaux effectués, prise en compte des bacs n° 33 et 34 – non exploités – dans le cadre des visites annuelles de routine)
 - Prescriptions de l'AP du 12 juillet 2012 : **3 non-conformités**
(compléter la liste des mesures de maîtrise des risques instrumentées, établir les procédures d'essais périodiques, mettre en place les mesures compensatoires en cas de défaillance)

Actualités 2014-2015



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Actualités 2014-2015

- Déclaration du 01/01/2014 de fin des travaux de réduction du nombre d'exutoires vers la Seine (de 58 à 27)
- Courrier du 19/02/2014 de classement IED avec prise en compte de la dérogation « fin de vie »
- Arrêté de prescriptions complémentaires du 28/08/2014 relatif à la mise en place de garanties financières en vue d'assurer la mise en sécurité des installations en cas de cessation d'activité
- Demande de modification d'installation du 17/12/2013 complétée le 28/04/2015, concernant le stockage de fioul domestique et de gazole non routier
- Exercices POI (5 exercices)

Perspectives



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Perspectives

- Contrôles des rejets atmosphériques
- Contrôle des rejets aqueux
- Visite d'inspection
- Arrêté de prescriptions complémentaires sur les actions de réduction temporaire des émissions de poussières en cas d'alerte de pollution atmosphérique
- Exercices POI (5 exercices prévus)

Merci de votre attention



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ILE-DE-FRANCE