



PRÉFET DES YVELINES

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction régionale et interdépartementale de l'Environnement, de
l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France

Unité départementale des Yvelines



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) 26 NOVEMBRE 2021

BEYNES : STORENGY ET GRT GAZ



**PRÉFET
DES YVELINES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ACTION DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

STORENGY

STORENGY

Site Seveso Seuil Haut (Seveso III) depuis 2015

1956 -1973 : Mise en service de Beynes Supérieur en gaz manufacturé puis naturel

1975 Mise en service de Beynes Profond en gaz naturel

1990 Premier renouvellement d'autorisation de stockage (pour 15 ans)

2005 Demande de prolongation de la concession de stockage (pour 25 ans)

2007 DÉBUT DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

2009 Obtention de la prolongation de la concession de stockage (pour 25 ans)

Fin 2016 : arrêt de l'ancienne centrale de compression

2018 : mise en service du projet Albatros (extraction du gaz piégé dans la nappe de l'Albien)

STORENGY: situation administrative

Arrêté d'autorisation du 03/03/2009 réglementant l'exploitation du site

Classement des installations suite à l'évolution de la nomenclature

- rubrique 4718 : stockage de gaz => relève de la législation ICPE
- rubrique 4722 (méthanol)
- rubrique 4331 (liquides inflammables)

STORENGY : suivi administratif

Risques accidentels :

Nombreux arrêtés préfectoraux depuis 2010 sur la protection thermique et mécanique d'équipements

Dernier AP : 14 février 2017 actant l'étude de dangers (EDD) et renforçant des prescriptions sur les mesures de maîtrise des risques (MMR)

2012 Approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

STORENGY : Inspection ICPE du 7 octobre 2020

Thèmes abordés :

- Respect de la mise en demeure du 8 août 2019 (sur les MMR)
- Point sur les projets et travaux

Constats :

- La mise en demeure a pu être soldée
- 3 non conformités : défaut d'information DRIEE sur exercice plan d'opération interne (POI) et sur réalisation de travaux (antenne de puits), espacement non conforme entre deux plots bétons – *corrigé depuis*
- 7 observations ou remarques

STORENGY : Inspection ICPE du 19 novembre 2021

Thèmes abordés :

- Suites des inspections précédentes
- Actualités : démantèlement anciennes installations, projets en cours
- Analyse de l'événement de perte accidentelle de méthanol

Constats :

- Levée des remarques précédentes concernant la protection cathodique, les exercices POI et les sirènes PPI
- Présence d'une MMR endommagée (protection thermique) sur un réseau gaz non en service
- Dysfonctionnement du circuit et de la cuve nourrice de méthanol du puits B147 (cuve remise en service le jour de l'inspection).

STORENGY : Inspection du 4 octobre 2021 ***(Equipements sous Pression)***

Thèmes abordés :

- Contrôle du plan d'inspection générique (PIG) pour la tour de désulfuration
- Contrôle du plan d'inspection spécifique (PIS) de la tour de désulfuration (version logiciel)
- Vérification du procès verbal d'examen par ultrasons société MITRAS

Constats :

- Trois remarques prises en compte par l'exploitant (validation de la dernière version E du plan d'inspection spécifique avec les données d'entrée et des repères clairement identifiés)

STORENGY : Inspection « bande des 100m » ***Action Post-Lubrizon***

Inspection inopinée de 7 « installations » riveraines du stockage (ou d'un puits)

- Sensibilisation aux risques
- Vérification de l'absence de combustible ou autre potentiel de danger pour les installations gazières (source d'effet « domino » sur le stockage)

STORENGY : instruction

Dossier SpotCare

Cadre : innovation dans le domaine des énergies, de la production à la consommation + transformation, stockage, transport et distribution

Site de Beynes : expérimenter une nouvelle méthode de surveillance géophysique du sous-sol en vue d'ouvrir la voie à d'autres types de stockage géologique (contre le réchauffement climatique).

Pour le département Recherche et Développement de STORENGY :
les essais sont dissociés de l'activité de stockage de gaz

Arrêté de prescriptions complémentaires signé le 7 Juin 2021

STORENGY : perspective 2022

Instruction de dossiers dont la révision quinquennale de l'EDD

Participation à un exercice POI

Poursuite de la mise en œuvre du PPRT, avec les acteurs concernés

GRT gaz

GRTgaz : situation administrative

Installation soumise à autorisation (compression) et à IED (émissions industrielles -combustion)

Installations soumises au SEQE 3 (quotas CO2)

- => SEQE 4 en cours

IED : directive sur les émissions industrielles

GRTgaz : bilan et perspectives

Bilan 2021 :

Une inspection réalisée en juillet 2021 : 3 Observations relevées

Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires (8 Août 2021) suite au dossier de réexamen IED de l'installations de combustion, conformément à l'article R.515-72 du code de l'environnement

IED : directive sur les émissions industrielles

Perspectives 2022 :

Contrôles inopinés sur les rejets atmosphériques

Merci de votre attention