



# TRAPIL

Réseau LHP



Premier réseau français de transport d'hydrocarbures



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Bilan de l'année 2020





# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Présentation


- 1 – Réseau LHP
- 2 – Présentation générale du dépôt de Coignièrès
- 3 – Actions réalisées pour la prévention des risques
- 4 – Compte-rendu des incidents et accidents
- 5 – Compte-rendu des exercices d'alerte
- 6 – Inspections de l'Administration
- 7 – Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques



# Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 12 Février 2021

## Le Réseau LHP



7-9, rue des Frères Morane  
 75738 PARIS Cedex 15  
 Tél.: 01 55 76 80 00



# Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 12 Février 2021



## Présentation générale du dépôt de Coignières

- Un dépôt atypique
  - Stockage de 29000m<sup>3</sup> de GO dans 6 bacs
  - Pas de chargement camions
  - Entrée / Sortie du dépôt exclusivement par pipelines



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Actions réalisées pour la prévention des risques

### Formation / recyclages en 2020

Personnel formé et/ou recyclé pour intervenir sur le site (18 agents)

- 2 agents recyclés sur feu réel
- 2 agents ont participé au cours TEX (formation « métier »)

### Entreprises Extérieures

- Réunion Annuelle d'Agrément des Entreprises Extérieures
- Accueil annuel Seveso de tous les intervenants



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Actions réalisées pour la prévention des risques

### Identification des dangers, évaluation des risques

Révision quinquennale de l'Etude de dangers en Janvier 2014

Révision du POI en Juin 2019

4 visites hiérarchiques de sécurité par an

2 par le Chef de la Région Parisienne

1 par le Chef du Réseau Le Havre - Paris

1 par le Coordonnateur SSE

3 Inspections générales planifiées par an réalisées  
par le Chef du Secteur



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021

## Actions réalisées pour la prévention des risques

### Identification des dangers, évaluation des risques

Référencement des fournisseurs

Pour les achats de biens

Pour les prestations de service

Analyse trimestrielle des rejets du séparateur avec résultats présentés à l'Administration via saisie sur GIDAF



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021

## Actions réalisées pour la prévention des risques

### Maîtrise des procédés et exploitation

Mesure de Maîtrise des Risques (MMR)

Test des chaînes MMR

Tests des sécurités associées

Suivis périodiques



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Actions réalisées pour la prévention des risques

### Maîtrise des procédés et exploitation

Plan de Maintenance Préventive

Initié annuellement par la Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur et réalisé par :

Des agents de la Division Maintenance

Des Techniciens d'Exploitation

Des prestataires extérieurs

Contrôles réglementaires par organismes agréés (APAVE, ...)



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021

## Actions réalisées pour la prévention des risques



### Principaux investissements

Réfection de la peinture des bacs 2 et 5  
(140KE)





# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Compte-rendu des incidents et accidents

Il y n'a eu aucun accident (avec ou sans arrêt) ni de presque accident en 2020

Il n'y a eu aucun incident de niveau A



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021

## Compte-rendu des exercices d'alerte

Mise en œuvre de la DCI de DCO par chaque agent chaque mois dans le cadre d'un exercice POI.

Un thème différent, recensé dans des fiches réflexes, est abordé chaque mois.





# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Compte-rendu des exercices d'alerte

### Exercices Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie

Le 15 Octobre 2020 , exercice avec scénario un feu dans le bac n°6 (bac à toit flottant) en mode pas-à-pas

#### Axes d'améliorations :

- Mettre à jour la liste des numéros de téléphone du voisinage et mettre en valeur les numéros d'astreintes plutôt que les lignes fixes
- Refaire des fiches recto plutôt que recto/verso (gain de temps)
- Intégrer les précisions apportées par Eau et feu et les secours publics (contenu du message d'alerte)



# Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 12 Février 2021

## Relations avec le SDIS – FMIPA FHLI

Mise à disposition du site de Coignières pour la « Formation de Maintien et de perfectionnement des Acquis – Feu d'Hydrocarbures et Liquides Inflammables » du SDIS.

Un total de 15 chefs de colonne pompiers ont participé ainsi que notre chef de secteur et quelques techniciens d'exploitation

### Objectifs :

- Pour les pompiers : voir comment s'organise un dépôt pétrolier, les stratégies d'extinction et mieux connaître le site de Coignières en particulier
- Pour TRAPIL : continuer de nous familiariser avec le vocabulaire propre au SDIS, leur organisation, mieux comprendre comment nous pouvons les aider en cas d'accident industriel.
- Pour les deux : Valoriser ce travail théorique et pratique en commun pour gagner en efficacité lors d'une éventuelle intervention.



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021

## Inspections de l'Administration

### **Inspection DRIEE à distance le 3 avril 2020**

(Fiche de recueil d'information dans le contexte du Covid 19)

-> Aucune non-conformité ni observation

### **Inspection DRIEE inopinée le 20 mai 2020**

(Vérification de la mise en œuvre des actions prévues suite à l'inspection du 20/11/2019)

-> pas de remarque sur la mise en œuvre des actions

-> 1 observation – Foudre - (réponse apportée)



# Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 12 Février 2021



## Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

Poursuite des contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation

Poursuite de la campagne de rénovation des peintures de bacs (2021 : bacs 3 et 6)



**Avez-vous des questions ?**

