

CSS du 8 décembre 2016

Zone d'activité Limay- Porcheville

Action de l'inspection des installations classées

SARP Industries

Fabrice MORONVAL

DRIEE - UD78



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire

- Situation administrative
- Contrôles inopinés 2015-2016
- Dernières inspections réalisées



Situation administrative

- Arrêté en vigueur : 30 décembre 2014
- Dernières modifications :
 - les **modifications non substantielles** : cuve du stockage 10, plateforme Nord, extension du local emballage, filière directe Four 2, local incendie Four 1 et 2, cuve O2 pour traitement biologique, moteur vapeur ;
 - le **reclassement** suite à la création des nouvelles rubriques 4xxx dans le cadre de l'entrée en vigueur du règlement européen « CLP » ;
 - les conséquences de la finalisation de l'**étude de dangers** qui a fait l'objet de plusieurs compléments dans le cadre de son instruction par l'inspection.
- Un Arrêté Préfectoral Complémentaire sera pris début 2017 pour acter ces modifications et adapter les prescriptions.



Contrôles inopinés air

Rappel des paramètres contrôlés (concentration et flux) : vitesse, CO, COVT, Nox, poussières, Hg, SO2, métaux, HF, Hcl, NH3 et PCDD/F

Contrôle inopiné Air **2015** :

- 3 cheminées d'incinération ;
- Laboratoire agréé : Socotec ;
- Contrôle réalisé le 19 octobre 2015, nouveau prélèvement dioxines sur L3 effectué le 14 janvier 2016 ;
- **Résultats conformes sur tous les paramètres.**



Contrôles inopinés air

Contrôle inopiné Air **2016** :

- 3 cheminées d'incinération ;
- Laboratoire agréé : Socotec ;
- Contrôle réalisé du 21 octobre au 2 novembre 2016 ;
- **Résultats en attente.**



Contrôle inopiné eau

Rappel 2015 : pas de contrôle programmé
(dernier contrôle mai 2014 conforme)

Contrôle inopiné **2016** :

- effectué par le laboratoire SGS sur rejets eaux industrielles du 25 mai au 26 mai 2016 ;
- rappel paramètres contrôlés : débit, T°, PH, DBO5, MES, ammonium, cyanures, COT, métaux, dioxines et furanes (flux et concentration) ;
- **Résultats conformes.**



Inspection du 21 juin 2016

- Inspection programmée sur la thématique des risques accidentels
- Analyse des suites données aux précédentes inspections (2014 et 2015)
- Contrôle d'une mesure de maîtrise des risques prévue par l'exploitant : dépotage javel au sein de l'unité neutralisation
- Analyse des conditions de gestion du risque inondation (REX crues mai 2016)
- Suivi du vieillissement des réacteurs et cuves de traitement
- Gestion des dispositifs de détection des matières radioactives
- Visite d'inspection sur plusieurs unités du site.
- **Suites : pas de non-conformité notable mais des remarques et non conformités appelant une réponse de l'exploitant.**



Inspection du 3 novembre 2016

- Inspection consacrée au contrôle des rejets de l'établissement et à la prévention des pollutions
- Analyse des suites données aux inspections précédentes (2014 et 2015)
- Rejets aqueux et atmosphériques de l'établissement : examen de l'autosurveillance et du respect des conditions de rejet
- Analyse des causes et mesures prises pour certains dépassements de 2015 et 2016 : rejet mercure sur L3 mars 2015, eaux pluviales de mai 2016...
- Focus sur la gestion du transit des déchets très réactifs au sein de l'unité déconditionnement
- **Suites : pas de non-conformité notable mais des remarques et non conformités appelant une réponse de l'exploitant.**



Merci de votre attention



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr