



TRAPIL

Réseau LHP



Premier réseau français de transport
d'hydrocarbures



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Bilan de l'année 2019





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Présentation

- 1 – Rappel historique
- 2 – Présentation générale du dépôt de Coignièrès
- 3 – Actions réalisées pour la prévention des risques
- 4 – Compte-rendu des incidents et accidents
- 5 – Compte-rendu des exercices d'alerte
- 6 – Inspections de l'Administration
- 7 – Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 2019



Rappel historique

Le Réseau LHP





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Rappel historique

- 1er décembre 2008 : Rachat du dépôt à la Société C.I.M
-> 100% du stockage est du GO

- ✂ 18 Juin 2013 : Abandon de l'autorisation de stockage de l'essence dans le dépôt (Avis favorable du Coderst)
-> Réduction du risque à la source

- ✂ 18 Février 2014 : Réduction du volume stocké dans le dépôt (arrêt d'exploitation du bac 11)
-> Passage de 43000m³ à 29570m³

LE DEPOT EST RECLASSE SEVESO SEUIL BAS



Dépôt TRAPIL de Coignières

CSS 2019



Présentation générale du dépôt de Coignières

- Un dépôt atypique
 - Stockage de 29000m³ de GO dans 6 bacs dont 24000m³ pour la Sagess
 - Pas de chargement camions
 - Entrée / Sortie du dépôt exclusivement par pipelines



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Formation / recyclages en 2019

Personnel formé et/ou recyclé pour intervenir sur le site (6 agents)

- 3 agents recyclés sur feu réel
- 2 agents ont effectué un stage sécurité GESIP de « lutte contre les feux d'hydrocarbures et de liquides inflammables »
- 2 agents ont participé au cours TEX (formation « métier »)

Entreprises Extérieures

- Réunion Annuelle d'Agrément des Entreprises Extérieures
- Accueil annuel Seveso de tous les intervenants



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Révision quinquennale de l'Etude de dangers en Janvier 2014
Révision du POI en Juin 2019

3 visites hiérarchiques de sécurité par an

1 par le Chef de la Région Parisienne

1 par le Chef du Réseau Le Havre - Paris

1 par le Coordonnateur HSE

3 Inspections générales planifiées par an réalisées
par le Chef du Secteur



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Identification des dangers, évaluation des risques

Référencement des fournisseurs
Pour les achats de biens
Pour les prestations de service

Analyse trimestrielle des rejets du séparateur avec résultats présentés à l'Administration via saisie sur GIDAF



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Mesure de Maîtrise des Risques (MMR)

Test des chaînes MMR

Tests des sécurités associées

Suivis périodiques



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Maîtrise des procédés et exploitation

Plan de Maintenance Préventive

Initié annuellement par la Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur et réalisé par :

- Des agents de la Division Maintenance

- Des Techniciens d'Exploitation

- Des prestataires extérieurs

Contrôles réglementaires par organismes agréés (APAVE, ...)



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019




Actions réalisées pour la prévention des risques

Principaux investissements

Sécurisation périphérique de l'installation par vidéosurveillance et protection par clôture électrifiée (250KE)

* Porter à connaissance

* Arrêté Préfectoral de prescriptions complémentaires





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Actions réalisées pour la prévention des risques

Principaux investissements

Réfection de la peinture des bacs 1 et 4
(130KE)





Dépôt TRAPIL de Coignières


CSS 2019



Principaux investissements

Création d'une zone de stockage de Tuyauteries et accessoires

- * Porter à connaissance
- * Arrêté Préfectoral de prescriptions complémentaires





Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Compte-rendu des incidents et accidents

Il y n'a eu aucun accident (avec ou sans arrêt) ni de presque accident en 2019

Il n'y a eu aucun incident de niveau A



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Compte-rendu des exercices d'alerte



Mise en œuvre de la DCI de DCO par chaque agent chaque mois dans le cadre d'un exercice POI.

Un thème différent, recensé dans des fiches réflexes, est abordé chaque mois.



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Compte-rendu des exercices d'alerte

Exercices Plan d'Opérations Interne (POI) et examen des dispositifs de lutte contre l'incendie

Le 06 Mai 2019, réception du système incendie avec test en réel du démarrage automatique de la pompe incendie

Le 08 Octobre 2019 , exercice avec scénario un feu dans la cuvette de TRAPIL, personnel TRAPIL simulé absent, déclenchement du système incendie par RM



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Inspections de l'Administration

Inspection DIRECCTE le 4 Juillet 2019

Inspection DRIEE planifiée le 20 novembre 2019



Dépôt TRAPIL de Coignièrès

CSS 2019



Programme pluriannuel d'objectif de réduction des risques

Poursuite des contrôles réglementaires dans le cadre du Plan de modernisation

Campagne de rénovation des peintures de bacs



Avez-vous des questions ?

